

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.02319/25

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МУЛЬТИПЛИТ» (ООО «МУЛЬТИПЛИТ»).

Место нахождения и адрес юридического лица: 630129, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Тайгинская, дом 15 офис 41.

ОГРН 1145476032800, ИНН 5410783724.

Телефон: +73832727272, адрес электронной почты: info@multiplit.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МУЛЬТИПЛИТ» (ООО «МУЛЬТИПЛИТ»).

Место нахождения и адрес юридического лица: 630129, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Тайгинская, дом 15 офис 41.

адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 630129, Россия, Новосибирская обл, г. Новосибирск, ул.

Богдана Хмельницкого, дом 142/3.

ОГРН 1145476032800, ИНН 5410783724.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955. Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели стеновые и потолочные декоративные труднгорючие для внутренней отделки помещений, на основе стекломатного листа (СМЛ), толщиной от 6мм до 12мм, плотностью от 1050 до 1200 кг/м³, кашированные с одной стороны пленкой из поливинилхлорида (ПВХ), толщиной покрытия от 0,08мм до 0,18мм, марки «Мультиплит», выпускаемые по ТУ 23.65.11-002-33430158-2025 от 07.05.2025 г. «Панели декоративно-отделочные СМЛ ПВХ. Технические условия».

Серийный выпуск.

код ОКПД 2 23.65.11.000

код ТН ВЭД ЕАЭС 6808 00 0000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 76-25/ППБ от 14.07.2025 г., выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Александровский испытательный центр", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21MO57. Акта анализа состояния производства № 01-ОС/23-04/25 от 28.04.2025 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности определены в соответствии со ст. 13, п.п. 5, 7, 9, 10 и с табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, согласно Приложению № 1 на 1 листе.

Условия хранения: Во время хранения панели должны быть защищены от воздействия влаги, высоких температур, загрязнений, а также возможных механических повреждений. Не допускается деформация панелей во время хранения, так как длительное изменение формы панелей во время хранения носит необратимый характер. Панели должны храниться горизонтально, в закрытых вентилируемых помещениях с обязательным соблюдением требований к условиям влажности и температуры окружающего воздуха. Хранение панелей должно осуществляться при температуре от плюс 10 °С до плюс 40 °С при относительной влажности воздуха от 40 до 60 %. Срок сохраняемости панелей при заданных условиях – не менее 24 месяцев с момента изготовления. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается в договоре на поставку и должен составлять не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем требований эксплуатации, транспортирования и хранения. Дата изготовления единицы продукции – 14.05.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 15.07.2025

по

14.07.2030



Руководитель
(заместитель, руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Булдакова Мария Алексеевна
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ RU C-RU.ПБ68.В.02319/25

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	п.5.3- Слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1- Трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.14.2 - С малой дымообразующей способностью (Д1)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.16.2 – Малоопасные по токсичности продуктов горения (Т1)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
Эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Булдакова Мария Алексеевна
(фамилия, имя, отчество)