

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

N RU C-RU.АД67.В.00614/25

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МУЛЬТИПЛИТ» (ООО «МУЛЬТИПЛИТ»)
ОГРН: 1145476032800, ИНН: 5410783724. Место нахождения (адрес юридического лица): 630129, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ТАЙГИНСКАЯ, ЗД. 15, ОФИС 41.
Телефон: +7 (383) 272-72-72. Адрес электронной почты: info@multiplit.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МУЛЬТИПЛИТ» (ООО «МУЛЬТИПЛИТ»)
ОГРН: 1145476032800, ИНН: 5410783724. Место нахождения (адрес юридического лица): 630129, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ТАЙГИНСКАЯ, ЗД. 15, ОФИС 41. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 630129, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬДИЦКОГО, ДОМ 142/3.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИКВЕСТ-ЦЕНТР».
ОГРН: 1165005050396. ИНН: 5005062313. Место нахождения (адрес юридического лица): 140200, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОСКРЕСЕНСК, УЛ. ГИГАНТА, Д. 2. Адрес(а) места осуществления деятельности: 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20, КОРПУС 1, ОФИС № 113, ЭТАЖ-1; 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ № IV, ЭТАЖ 1, КОМНАТА № 1В, 1Г, ОФИС № 9. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АД67.
Телефон: +7 (495) 120-77-91. Адрес электронной почты: info@bequest-center.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели стеновые декоративные марки «МУЛЬТИПЛИТ» на основе гипсокартонных листов, кашированные с лицевой стороны пленкой из поливинилхлорида толщиной от 0,08 мм до 0,18 мм, общей толщиной 13 мм, плотностью от 820 кг/м³ до 840 кг/м³, предназначенные для внутренней отделки зданий и сооружений, выпускаемые по ТУ 5742-001-33430158-2014 «Декоративные панели из гипсокартона, кашированные пленками» (с изм. № 1).

Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 23.62.10

код ТН ВЭД ЕАЭС: -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № БЦ25-04-04/1 от 04.04.2025 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (аттестат аккредитации № RA.RU.21АН91); акта анализа состояния производства № БЦ123-059.25-01 от 04.03.2025 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (аттестат аккредитации RA.RU.10АД67).
Схема сертификации: 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Показатели пожарной опасности материалов, обозначение и наименование национального стандарта(ов), в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента согласно Приложению № 1 на одном листе.

Условия хранения: в закрытых помещениях в горизонтальном положении при температуре не ниже +2°C и не выше +40°C, и относительной влажности воздуха от 45 % до 70 %.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца со дня изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 14.04.2025 г. по 13.04.2030 г.




(подпись)

Елагина Дарья Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))


(подпись)

Екюшю Татьяна Пантелеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ N RU C-RU.АД67.В.00614/25

Сведения о национальных стандартах, применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и показатели пожарной опасности материалов

Обозначение национального стандарта(ов), номера пунктов национального стандарта(ов) (при необходимости)	Наименование национального стандарта(ов)	Показатели пожарной опасности материалов
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-2018 п. 11	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по дымообразующей способности – с малой дымообразующей способностью (Д1)
ГОСТ 12.1.044-2018 п. 13	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по токсичности продуктов горения – малоопасные (Т1)
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть.	Группа горючести – слабогорючие (Г1)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа
по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)


(подпись)

Елагина Дарья Юрьевна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Екюцю Татьяна Пантелеевна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))